

**АДМИНИСТРАЦИЯ
КОВДОРСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2019

№ 504

г. Ковдор

**Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения и
противопожарного инвентаря в местах общественного пользования на
территории муниципального образования Ковдорский район**

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях обеспечения противопожарной безопасности на территории муниципального образования Ковдорский район, администрация Ковдорского района **постановляет:**

1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования на территории муниципального образования Ковдорский район, в том числе территории сельских населенных пунктов. (приложение № 1).

2. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях, строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования Ковдорский район. (приложение № 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава
Ковдорского района



С.Б. Сомов

Приложение № 1
к постановлению администрации
Ковдорского района
от 03.07.19 № 504

Перечень

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования на территории муниципального образования Ковдорский район, в том числе территории сельских населенных пунктов

Наименование помещений, строений	Наименование и количество первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря, обязательных для оснащения помещений, строений
Отдельное жилое помещение в коммунальной квартире, общежитии	Огнетушитель порошковый или углекислотный - один
Индивидуальный жилой дом	Огнетушитель порошковый или углекислотный массой огнетушащего состава не менее двух килограммов - один на 100 квадратных метров общей площади. Ёмкость с водой объёмом 0,2 м ³ - одна. Ведро - два.
Строение на земельном участке, оборудованное отопительным, нагревательным прибором или системой	Огнетушитель порошковый или углекислотный массой огнетушащего состава не менее двух килограммов - один на 50 квадратных метров защищаемой площади, но не менее одного на каждое строение.
Гараж	Огнетушитель порошковый или углекислотный массой огнетушащего состава не менее трех килограммов - один. Асbestosовое полотно или полотно из грубошерстной ткани размером не менее 2x1,5 метра - одно.
Помещение, строение общественного или иного назначения, в котором осуществляется трудовая деятельность	По нормам Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме».

Огнетушители следует располагать на видных местах от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра или устанавливать на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии. Огнетушители не должны препятствовать безопасной эвакуации.

У каждого жилого дома в летнее время устанавливается емкость для хранения воды не менее 0,2 м³ и комплектуется ведром.

У каждого жилого дома устанавливается ящик с песком, объемом 0,5-1,0 м³ и комплектуется совковой лопатой.

Приложение № 2
 к постановлению администрации
 Ковдорского района
 от 03.07.19 № 504

Перечень

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях, строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования Ковдорский район

№ п/п	Наименование помещения, строения	Средства пожаротушения, противопожарный инвентарь (шт.)					
		огнетушители	внутrikвартирный пожарный кран	емкость с водой	ведро	ящик с песком	лопата
1	Квартиры многоквартирных жилых домов	1	1		1		
2	Индивидуальные жилые и садовые дома	1		1	1	1	1
3	Индивидуальные гаражи	1	-	-	-	-	-

Примечание:	<p>1. Собственники помещений, строений обеспечивают наличие и исправность огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5), они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку.</p>
	<p>2. Внутrikвартирным пожарным краном укомплектовываются квартиры, в которых согласно проектно-сметной документации требуется установка пожарного крана. Внутrikвартирный пожарный кран предназначен для использования в качестве первичного средства тушения возгораний в квартирах на ранней стадии их возникновения, состоит из крана, пожарного шланга (рукава), распылителя. Шланг должен обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры с учетом длины струи 3 м, быть длиной не менее 15 м, диаметром - 19 мм и оборудован распылителем.</p>
	<p>3. Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 л и комплектоваться ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года.</p>
	<p>4. Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 м(3) и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.</p>