АДМИНИСТРАЦИЯ
КОВДОРСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2020

г. Ковдор

Об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», постановлением Правительства Мурманской области от 06.05.2020 № 272-ПП «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2020/2021 года», в целях проведения проверок готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории муниципального образования Ковдорский район, администрация Ковдорского района **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава
Ковдорского района **С.Б. Сомов**

Утверждена
постановлением администрации
Ковдорского района
от 27.07.2020 № 375

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - программа) является оценка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

3. Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии на объекты социальной сферы определен периодом с 17 августа 2020 года до 21 августа 2020 года, по жилищному фонду с 24 августа 2020 года до 27 августа 2020 года, теплоснабжающих и теплосетевых организаций - с 09 сентября 2020 года до 07 октября 2020 года.

4. Объекты, подлежащие проверке:

а) теплоснабжающие и теплосетевые организации:

акционерное общество «Ковдорский ГОК», филиал акционерного общества «Мурманэнергосбыт» «Кандалакшская теплосеть», общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал», муниципальное унитарное предприятие «Ена»;

б) потребители тепловой энергии согласно приложению к настоящей Программе.

5. В ходе проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020/2021 годов проверяются документы, подтверждающие:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 2 к настоящей Программе.

6. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 5 настоящей Программы.

7. В ходе проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2020/2021 годов в отношении данных организаций проверяются документы, подтверждающие:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

8. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

9. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 7 настоящей Программы.

10. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов, составленным по форме, утвержденной приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

11. Сроки выдачи паспорта готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов, оформленного по форме, утвержденной приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103, для потребителей тепловой энергии – не позднее 15 сентября 2020 года.

12. Сроки выдачи паспорта готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов, оформленного по форме, утвержденной приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103, теплоснабжающих и теплосетевых организаций – не позднее 1 ноября 2020 года.

Приложение № 1 к Программе

Перечень потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду 2020/2021 года.

1. Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Ковдорского района» и подведомственные учреждения, объекты (20):

– муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный профильный центр Ковдорского района (3);

– муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района детский сад комбинированного вида № 5 «Теремок» (3);

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 14 «Солнышко» (2);

– муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района центр развития ребенка детский сад № 29 «Сказка» (3);

– муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детского творчества Ковдорского района;

– муниципальное бюджетное учреждение «Контора хозяйственно-эксплуатационного обслуживания управления образования Ковдорского района»;

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 9 «Светлячок»;

– муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением английского языка (3);

– муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школы № 2;

– муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школы № 3;

– муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школы № 4.

2. Филиал Государственного областного автономного учреждения здравоохранения «Мончегорская центральная районная больница» - Ковдорская больница, объекты (6).

3. Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Ковдорский комплексный центр социального обслуживания населения» (2).

4. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе».

5. Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Ковдорский дом - интернат для престарелых и инвалидов».

6. Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий – профилакторий «Ковдорский» (2).
7. Муниципальное учреждение культуры «Управление культуры Ковдорского района», объекты (3):
– муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»;
– муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств»;
– муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дворец культуры».
8. Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» филиал «Ковдорская электросеть».
9. Комитет по управлению муниципальным имуществом Ковдорского района (3).
10. Публичное акционерное общество междугородной международной электрической связи «Ростелеком» (3).
11. Муниципальное казенное учреждение «Центр оказания услуг муниципальным учреждениям Ковдорского района» (2).
12. Межтерриториальное государственное областное бюджетный центр занятости населения Ковдорского района.
13. Муниципальное унитарное предприятие «Ковдор».
14. Отдел полиции по обслуживанию Ковдорского района МО МВД России «Полярнозоринский (3)».
15. Отдел судебных приставов Ковдорского района.
16. Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «Рассвет».
17. Акционерное общество «Ковдорский ГОК» (17).
18. Общество с ограниченной ответственностью «ЭК-ТВК» (12 МКД).
19. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КовдорЛидер» (257 МКД).
20. Акционерное общество «Ковдорский ГОК» (источник тепловой энергии).
21. Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал».
22. Филиал акционерного общества «Мурманэнергосбыт» «Кандалакшская теплосеть».
23. Муниципальное унитарное предприятие «Ена».

Приложение № 2 к Программе

Критерии надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий.

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °С;

промышленных зданий до 8 °С;

третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице № 1;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица № 1

Наименование показателя	**Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °С (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92)**				
	минус 10	**минус 20**	**минус 30**	**минус 40**	**минус 50**
Допустимое снижение подачи тепловой энергии,%, до	78	84	87	89	91

Пнд, 13 Июл 2020 8:47

Re: Проект Постановление.docx, Приложение Программа проверки 2020-2021.docx

От: Публикация на сайте kovadm.ru <public@kovadm.ru>

Кому: УЖКХ Ковдор <uzkh_kovadm@mail.ru>

449	Постановление АКР	Об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 года	скачать 10.07.2020

--

Добрый день,

Информация опубликована.

Раздел публикации: Новости

Ссылка:

Источник:

09.07.2020, 10:13, "УЖКХ Ковдор" <uzkh_kovadm@mail.ru>:

Коллеги, добрый день! убедительная просьба разместить проект постановления с приложением на сайте администрации в разделе «Проекты МНПА»

С уважением,

УЖКХ Ковдорского района!

Утверждена
постановлением администрации
Ковдорского района
от _____ № _____

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - программа) является оценка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

3. Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии на объекты социальной сферы определен периодом с 17 августа 2020 года до 21 августа 2020 года, по жилищному фонду с 24 августа 2020 года до 27 августа 2020 года, теплоснабжающих и теплосетевых организаций - с 09 сентября 2020 года до 07 октября 2020 года.

4. Объекты, подлежащие проверке:

а) теплоснабжающие и теплосетевые организации:

акционерное общество «Ковдорский ГОК», филиал акционерного общества «Мурманэнергосбыт» «Кандалакшская теплосеть», общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал», муниципальное унитарное предприятие «Ена»;

б) потребители тепловой энергии согласно приложению к настоящей Программе.

5. В ходе проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020/2021 годов проверяются документы, подтверждающие:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 2 к настоящей Программе.

6. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 5 настоящей Программы.

7. В ходе проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2020/2021 годов в отношении данных организаций проверяются документы, подтверждающие:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

8. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

9. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 7 настоящей Программы.

10. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов, составленным по форме, утвержденной приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

11. Сроки выдачи паспорта готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов, оформленного по форме, утвержденной приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103, для потребителей тепловой энергии – не позднее 15 сентября 2020 года.

12. Сроки выдачи паспорта готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов, оформленного по форме, утвержденной приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103, теплоснабжающих и теплосетевых организаций – не позднее 1 ноября 2020 года.

Приложение № 1 к Программе

Перечень потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду 2020/2021 года.

1. Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Ковдорского района» и подведомственные учреждения, объекты (20):

– муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный профильный центр Ковдорского района (3);

– муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района детский сад комбинированного вида № 5 «Теремок» (3);

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 14 «Солнышко» (2);

– муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района центр развития ребенка детский сад № 29 «Сказка» (3);

– муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детского творчества Ковдорского района;

– муниципальное бюджетное учреждение «Контора хозяйственно-эксплуатационного обслуживания управления образования Ковдорского района»;

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 9 «Светлячок»;

– муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением английского языка (3);

– муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школы № 2;

– муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школы № 3;

– муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школы № 4.

2. Филиал Государственного областного автономного учреждения здравоохранения «Мончегорская центральная районная больница» - Ковдорская больница, объекты (6).

3. Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Ковдорский комплексный центр социального обслуживания населения» (2).

4. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе».

5. Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Ковдорский дом - интернат для престарелых и инвалидов».

6. Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий – профилакторий «Ковдорский» (2).
7. Муниципальное учреждение культуры «Управление культуры Ковдорского района», объекты (3):
– муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»;
– муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств»;
– муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дворец культуры».
8. Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» филиал «Ковдорская электросеть».
9. Комитет по управлению муниципальным имуществом Ковдорского района (3).
10. Публичное акционерное общество междугородной международной электрической связи «Ростелеком» (3).
11. Муниципальное казенное учреждение «Центр оказания услуг муниципальным учреждениям Ковдорского района» (2).
12. Межтерриториальное государственное областное бюджетный центр занятости населения Ковдорского района.
13. Муниципальное унитарное предприятие «Ковдор».
14. Отдел полиции по обслуживанию Ковдорского района МО МВД России «Полярнозоринский (3)».
15. Отдел судебных приставов Ковдорского района.
16. Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «Рассвет».
17. Акционерное общество «Ковдорский ГОК» (17).
18. Общество с ограниченной ответственностью «ЭК-ТВК» (12 МКД).
19. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КовдорЛидер» (257 МКД).
20. Акционерное общество «Ковдорский ГОК» (источник тепловой энергии).
21. Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал».
22. Филиал акционерного общества «Мурманэнергосбыт» «Кандалакшская теплосеть».
23. Муниципальное унитарное предприятие «Ена».

Приложение № 2 к Программе

Критерии надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий.

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °С;

промышленных зданий до 8 °С;

третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице № 1;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица № 1

Наименование показателя	**Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °С (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92)**				
	минус 10	**минус 20**	**минус 30**	**минус 40**	**минус 50**
Допустимое снижение подачи тепловой энергии,%, до	78	84	87	89	91